

## Zapytanie ofertowe nr 1

- 1) Czy na wykonanie urządzenia wodnego studni nr 8bis oraz wiercenie pow. 100 posiadają Państwo Decyzję środowiskową na realizację zadania ? Czy należy to ująć w ofercie ?
- 2) Czy dla działek Inwestycyjnych posiadają Państwo wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy ?
- 3) Czy sporządzenie operatu wodnoprawnego dla nowego urządzenia wodnego studni nr 8bis ma dotyczyć wyłącznie wykonanie obudowy studni, czy również podłączenie do SUW lub wodociągu ?
- 4) Czy na likwidację studni nr 8 został sporządzony i zatwierdzony Projekt robót geologicznych i operat wodnoprawny na likwidację urządzenia wodnego ? Czy należy to ująć w ofercie ?

### Odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 1:

1. Jesteśmy w posiadaniu (własność Spółki) studni nr 8 nie nadającej się do remontu. Studnia ta musi zostać zlikwidowana. Nową studnię nr 8 bis należy wybudować obok na działce nr 7/45 (własność Spółki), należy ją połączyć z istniejącym przewodem wodociągowym fi 200 wody surowej ze studni nr 8 na działce nr 7/7.
2. Posiadamy „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczego (studni zastępczej nr 8 bis) ujmującego wodę z utworów trzeciorzędowych na terenie komunalnego ujęcia wody (w granicach działki nr 7/7)”. Projekt ten został zatwierdzony na okres do dnia 15 lipca 2019 roku decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2014 roku Nr DSR-I.7430.20.2014 roku. Mamy wątpliwość czy projekt ten będzie można wykorzystać w związku ze zmianą przepisów w międzyczasie.
3. „Projekt ...” ten nie zawiera żadnych dokumentów wymienionych w „Zapytaniu ...” z dnia 24 kwietnia 2018 roku.
4. Reasumując powyższe prosimy o złożenie oferty wg zasady:
  - a) dla studni nr 8 bis „zaprojektuj, wybuduj i oddaj do eksploatacji”,
  - b) dla studni nr 8 „ zaprojektuj, zlikwiduj i dokonaj zatwierdzenia dokumentacji likwidacyjnej”.